

 <b>GOLDRARE</b>	<b>设备/工装委外维修验收单</b>		生效日期:2020.2.26
			编号:RC-YS-20200226-01
设备/工装名称	高压计量柜	设备/工装型号	PJQK-12
固定资产编号	HBGH-DL-JQ-025	预计使用年限(月)	
数量	1台	使用部门	制造厂及后勤
生产厂家			
委外维修厂家地址	河北省黄骅市经济开发区		
委外维修人/电话	鼎盾电力工程有限公司/13292708887		
损坏现象及故障原因: 厂区突发停电,经联系供电部门检查故障为高压断电,排查高压计量柜发现内部已损坏			
更换附件(包括文件资料):			
验收评价	外观	正常	
	性能	良好	
	试用结论	使用正常	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字			
验收人员	 2020年2月6日		