



工业锅炉内部检验结论报告

报告编号：冀特GLNJ17201900403

使用单位：河北光华荣昌汽车部件有限公司

锅炉型号：WNS2-1.25-Q

单位内编号：1#

使用登记证编号：锅10冀I00409(18)


检验日期：2019年08月20日

河北省特种设备监督检验研究院

工业锅炉内部检验结论报告

记录编号:

报告编号: 冀特GLNJ17201900403

锅炉型号	WNS2-1.25-Q	设备代码	11001017520170134		
产品编号	ZQ17-0134	单位内编号	1#		
使用登记证编号	锅10冀I00409(18)				
制造单位	河北艺能锅炉有限责任公司				
安装单位	沧县锅炉设备安装处				
产权单位	河北光华荣昌汽车部件有限公司				
使用单位	河北光华荣昌汽车部件有限公司				
设备使用地点	锅炉房				
使用单位组织机构代码	91130983077498644J	邮政编码	061100		
投入使用日期	2018年08月23日	上次检验日期	首次		
性能参数	额定出力	2 t/h	额定压力	1.25 MPa	
	额定温度	194 °C	工作压力	0.8 MPa	
	出口温度	/ °C	回流温度	/ °C	
检验依据	《锅炉安全技术监察规程》、《锅炉定期检验规则》				
缺陷及其处理	检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见(必要时附图或者附页) 未见异常。				
检验结论	允许(监控)使用参数				
	符合要求	压力	1.25 MPa	温度	194 °C
		介质	蒸汽	其他	/
下次检验日期: 2021年08月23日 前					
说明					
检验人员: <i>张球 李琦</i>					
编制: <i>张球</i>	日期: 2019年08月23日	 检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院 机构核准编号: TS7110289-2022			
审核: <i>梅工</i>	日期: 2019年08月30日				
签发: <i>李琦</i>	日期: 2019年09月02日				