

河北合新力检测技术有限公司

安全阀校验报告

报告编号 HXL/BG-2020-L-1866

| | | | |
|--|-------------------|---|----------------|
| 使用单位 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | | |
| 单位地址 | 黄骅市经济开发区 | | |
| 联系人 | 王秀坤 | 联系电话 | 17692777256 |
| 设备代码 | 11001017520170134 | 安装位置 | 锅炉 |
| 安全阀类型 | 弹簧式 | 安全阀型号 | A48Y-16C |
| 公称通径 | 40 mm | 产品编号 | 171004607 |
| 工作压力 | 0.80 MPa | 工作介质 | 蒸汽 |
| 要求整定压力 | 0.83 MPa | 执行标准 | TSG ZF001-2006 |
| 校验方式 | 离线 | 校验介质 | 空气 |
| 整定压力 | 0.83 MPa | 密封试验压力 | 0.75 MPa |
| 校验结果 | 合格 | | |
| <p>维修检修情况说明：</p> <p>该安全阀整定后开启压力为 0.83 MPa 该安全阀校验合格，符合要求。为确保安全阀灵敏可靠，请在使用中请按要求做好检查工作。</p> <p>本次校验严格执行中华人民共和国国家标准《安全阀》TSG ZF001-2006。</p> | | | |
| 校验日期 | 2020-05-28 | 下次校验日期 | 2021-05-27 |
| 校验：  日期：2020-05-28 | | 校验机构核准编号：TS7813073-2022  (校验机构校验专用章) 2020年05月28日 | |
| 审批：  日期：2020-05-28 | | | |

本机构提供安全阀在线校验服务。业务咨询电话：15511755439、13831784573
 报告查询电话：15128779565



扫描全能王 创建

河北合新力检测技术有限公司

安全阀校验报告

报告编号 HXL/BG-2020-L-1867

| | | | |
|--|-------------------|---|----------------|
| 使用单位 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | | |
| 单位地址 | 黄骅市经济开发区 | | |
| 联系人 | 王秀坤 | 联系电话 | 17692777256 |
| 设备代码 | 11001017520170134 | 安装位置 | 锅炉 |
| 安全阀类型 | 弹簧式 | 安全阀型号 | A48Y-16C |
| 公称通径 | 40 mm | 产品编号 | 171004610 |
| 工作压力 | 0.80 MPa | 工作介质 | 蒸汽 |
| 要求整定压力 | 0.85 MPa | 执行标准 | TSG ZF001-2006 |
| 校验方式 | 离线 | 校验介质 | 空气 |
| 整定压力 | 0.85 MPa | 密封试验压力 | 0.77 MPa |
| 校验结果 | 合格 | | |
| <p>维修检修情况说明：</p> <p>该安全阀整定后开启压力为 0.85 MPa 该安全阀校验合格，符合要求。为确保安全阀灵敏可靠，请在使用中请按要求做好检查工作。</p> <p>本次校验严格执行中华人民共和国国家标准《安全阀》TSG ZF001-2006。</p> | | | |
| 校验日期 | 2020-05-28 | 下次校验日期 | 2021-05-27 |
| 校验：  日期：2020-05-28 | | 检验机构核准编号：TS7813073-2022  (校验机构校验专用章) 2020 年 05 月 28 日 | |
| 审批：  日期：2020-05-28 | | | |

本机构提供安全阀在线校验服务。业务咨询电话：15511755439、13831784573
 报告查询电话：15128779565



扫描全能王 创建