




SH3503- J502	安全用具试验记录		
使用单位	河北光华荣昌汽车部件有限公司		
产品名称	绝缘鞋	电压等级	15KV
生产日期		天气	晴
绝缘电阻 MΩ	2000	温度	20℃
数量	1 双	湿度	38 %
泄漏电流	交流耐压(KV) 1 分钟		泄漏电流 (mA)
	8		≅7.5
外观检查: 完好			
结论: 合格			
说明: 执行 GB50150-2006			

试验人员: 

审核: 

试验日期: 2020年6月1日



扫描全能王 创建

SH3503- J502	安全用具试验记录		
使用单位	河北光华荣昌汽车部件有限公司		
产品名称	接地棒	电压等级	10KV
生产日期		天气	晴
绝缘电阻 MΩ	2000	温度	25℃
数量	1 组	湿度	38 %
泄漏电流	交流耐压(KV) 1 分钟		泄漏电流 (mA)
	45		
外观检查: 完好			
结论: 合格			
说明: 执行 GB50150-2006			

试验人员: 

审核: 

试验日期: 2020 年 6 月 1 日




扫描全能王 创建

SH3503- J502		安全用具试验记录	
使用单位	河北光华荣昌汽车部件有限公司		
产品名称	绝缘手套	电压等级	35KV
生产日期		天气	晴
绝缘电阻 MΩ	2000	温度	20℃
数量	1 副	湿度	38 %
泄漏电流	交流耐压(KV)	1 分钟	泄漏电流 (mA)
	8		≤4
外观检查:			
完好			
结论:			
合格			
说明:			
执行 GB50150-2006			

试验人员: 李坤

审核: 李坤

试验日期: 2020年6月11日



扫描全能王 创建