




	<b>设备/工装委外维修申请单</b>		生效日期:2020.5.10
			编号:
申请部门	安技部	申请日期	2020年5月10日
设备名称	二厂空压机房风道改造 及发泡冷风机安装	设备编号	
规格型号		维修数量	1套 / 1台
<b>【损坏现象及故障原因】</b>			
二厂空压站空压机运行为风冷散热模式，逢夏季时运行温度超 100℃，容易造成机组高温停机，影响生产有序进行。长期的高温运行状态，容易造成机组润滑油结积碳和油质变差，影响机器使用寿命。现计划将两台空压机排风口各自用变径连接 800*800 风道至窗口外，加风机排风，将机组热量迅速排至室外。 发泡冷风机 1 台由于环保设备改造，需要调整位置重新安装。 申请委外由黄骅市辉煌对二厂空压机房风道改造安装及发泡冷风机安装进行施工。			
设备科负责人:  使用部门负责人: 			
<b>【部门审核意见】</b>			
部门主管: 			
维修单位	预计维修费用	备注	
黄骅市辉煌建筑队	6025.5 元	含专票 1%	
预计维修完成时间	2 天	经办人	
主管副总审核	 签字: 2020年5月17日		
总经理审批	 签字: 年 月 日		