




	<b>设备/工装委外维修申请单</b>		生效日期:2020.8.13
			编号:
申请部门	安技部	申请日期	2020年8月13日
设备名称	西奥货运电梯	设备编号	HBGH-ZZ-JQ-014
规格型号	3000KG	维修数量	1台
<b>【损坏现象及故障原因】</b>			
二厂货运电梯呼层后，门不能关闭，现场检查为光幕损坏导致。需更换光幕和门滑块，并对限速器进行检验。 特申请委外由电梯安装的专业维修人员来现场进行维修。			
设备科负责人:  使用部门负责人: 			
<b>【部门审核意见】</b>			
部门主管: 			
维修单位	预计维修费用	备注	
河北美杭电梯安装有限公司 13833779555	2350 元	含专票	
预计维修完成时间	1 天	经办人	
主管副总审核	 签字: 2020年8月25日		
总经理审批	 签字: 年 月 日		