



委外验收单

生效日期:2020.8.17

编号:RC-YS-20200817-01

名称	循环水池漆渣、污泥清理	型号	---
固定资产编号	---	预计使用年限(月)	---
数量	---	使用部门	喷涂车间
维修厂家	黄骅市辉煌建筑队		
委外维修厂家地址	河北省黄骅市		
委外维修人/电话	王景辉/13932757593		
原因:喷涂车间循环水池漆渣、污泥存量过多,严重影响循环水的质量。			
更换附件(包括文件资料): 无			
验收评价	外观	---	
	性能	---	
	试用结论	已对循环水池底部的漆渣和泥渣混合物清理出,并入危废间管理;循环水质量得到改善。	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字	王景辉		
验收人员	陈进东 王景辉 2020.8.17		年 月 日

