

	<b>设备/工装验收单</b>		生效日期:2020.10.15
			编号:RC-YS-20201015-01
设备/工装名称	空压机、真空泵保养	设备/工装型号	GA90VSD/GA90
固定资产编号	HBGH-FP-JQ-032/33	预计使用年限 (月)	—
数量	2台	使用部门	发泡车间
生产厂家	北京志同信达科技发展有限公司		
厂家地址	北京市大兴区		
联系人/电话	芦立峰/13810393064		
原因: 发泡车间两台阿特拉斯空压机已达到保养时限, 现机器一直在保养报警提醒。近期压缩气中含水量逐渐增多, 虽然一直定期排水, 但不能解决压缩气含水量大的问题。			
更换附件(包括文件资料): 无			
验收评价	外观	无磕碰、划痕、腐蚀, 符合要求	
	性能	空压机压缩气体效果好, 含水量减少	
	试用结论	满足现场使用需求	
	其他	—	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字			
验收人员			年 月 日

