

产品合格证

产品名称 离心式风机

执行标准 《河北省企业产品执行标准》

产品型号 4-72-5.6A

产品规格 22kw

产品质量 合 格

产品数量 1

出厂日期 2020 年 10月 12 日

经检验合格准予出厂

廊坊高特机械设备有限公司

质检员：



扫描全能王 创建

出厂检验报告

廊坊高特机械设备有限公司

2020年10月12日



检验报告

产品名称	离心式风机
型号	4-72-5.6A-22kw2P
出厂编号	2020101209
检验依据	GB/T1236-2000, JB/T8689-1998, JB/T8690-1998 JB/T10213-2000, JB/T10214-2000
检验结论	该机按 GB/T1236-2000, JB/T8689-1998 标准进行检验所检项目均合格。根据“判定规则”的规定, 该机合格。
备注	配套电机型号 Y200L-2, 功率 22 k W, 电压 380V, 转速 2900r/min。

审核:

王浩

主检:

王磊



检 验 项 目

序号	检验项目	标准值	实际值	结果判定	备注
1	证件审查	有配套电动机合格证书。		合格	
2	外观质量	机壳上适当位置设置起吊用的吊耳,在机壳的底部设置安装用的底脚,联接螺栓孔不少于4个;叶轮焊缝不得有裂纹;通风机焊缝应整齐,无焊瘤、弧坑、飞溅物等;机壳外表面应清洁、平整,不应有油污、铁锈,无明显磕碰、划伤等缺陷;紧固件应齐全,无损伤,并作防锈处理,螺栓露出长度应整齐;内外表面油漆颜色一致,无流挂、气泡、褶皱、划伤、碰伤等缺陷。	机壳上设置有起吊用的吊耳,在机壳的底部设置有底脚,有4个联接螺栓孔;叶轮焊缝无裂纹;通风机焊缝整齐,无焊瘤、弧坑、飞溅物等;机壳外表面清洁、平整,无油污、铁锈,无明显磕碰、划伤等缺陷;紧固件齐全,无损伤,并作防锈处理,螺栓露出长度整齐;内外表面油漆颜色一致,无流挂、气泡、褶皱、划伤、碰伤等缺陷。	合格	/
3	电动机绕组冷态绝缘电阻 (MΩ)	≥50	500	合格	1
			500		2
4	机械运转试验	运转平稳,无异常声响。	运转平稳,无异常声响。	合格	

序号	检验项目	标准值	实际值	结果判定	备注
5	风量 (m³/h)	12852--19496	12350-19700	合格	/
8	全压 (Pa)	3159-2100	3100-2159	合格	/
	全压偏差 (%)	±8	+0.8~+1.9		



9	最高全压效率 (%)	≥ 79	82.0	合格	/
10	噪声 【L _{SA} (dB)】	≤ 90		合格	/
11	电动机最大 输出功率 (kW)	≤ 22	21.7	合格	1
			20.8		2
12	振动速度有 效值 (mm/s)	≤ 4.6	2.6	合格	1
			2.0		2

审核: 李杰

测试: 李磊

