



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2020.10.25

编号:

申请部门	安技部	申请日期	2020年10月25日
设备名称	喷油螺杆式空压机	设备编号	HBGH-FP-JQ-033
规格型号	GA90PA10MK5	维修数量	1台

【损坏现象及故障原因】

二厂空压站工频机（阿特拉斯空压机）报警停机。现场排查并咨询厂家远程指导排查，确认为电机绕组线圈损坏，排查电控系统发现接触器粘连损坏。为保证气源供应，立即与北京志同信达（阿特拉斯售后服务商）联系，安排人员到现场对电机进行了拆除，需要重新绕组。现场排查发现温控阀卡滞，需要更换单段一体阀维修包。

申请委外由北京志同信达（阿特拉斯售后服务商）对空压机进行维修。

设备科负责人:

王强

使用部门负责人:

陈运东
2020.12.14

【部门审核意见】

部门主管:

陈伟
2020.12.14

维修单位	预计维修费用	备注	
北京志同信达科技发展有限公司	18500元	含专票 6%	
预计维修完成时间	4-5天	经办人	
主管副总审核	<i>王强</i> 签字: <i>王强</i> 12.14 年 月 日		
总经理审批	签字: _____ 年 月 日		