



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2020.12.2

编号:

申请部门	设备部	申请日期	2020年12月2日
设备名称	纯水净化设备	设备编号	HBGH-MJ-JQ-001
规格型号	3T/m ³	维修数量	1台

【损坏现象及故障原因】

电泳车间线体配套使用的纯水净化设备近期产出水量不能满足生产需求，纯水制备量降低。考虑磷化工艺改造硅烷后的用水量增大，满足改造后的水量需求，申请对此纯水净化设备进行保养检修，排查过程中发现超滤膜组的膜壳出现裂纹，也需要更换。为延长超滤膜的使用周期，申请增加一套反冲清洗系统。

特申请委外进行保养和改造。

设备科负责人:

[Handwritten Signature]

使用部门负责人:

[Handwritten Signature]

【部门审核意见】

部门主管:

[Handwritten Signature] n/3

维修单位	预计维修费用	备注
黄骅市水利乡村服务中心 13833796567	33650元	含专票1%
预计维修完成时间	2天	经办人
主管副总审核	<i>[Handwritten Signature]</i> 签字: 2020年12月3日	
总经理审批	签字: 年 月 日	