



### 委外维修施工验收单

生效日期:2021.01.05

编号:RC-YS-20210105-01

名称	雨棚拆除及原二氧化碳混 凝土基础拆除	型号	---
固定资产编号	---	预计使用年限(月)	---
数量	---	使用部门	金属件厂
维修厂家	黄骅市辉煌建筑队		
委外维修厂家地址	河北省黄骅市		
委外维修人/电话	王景辉/13932757593		
原因:金属件厂用二氧化碳集中供气系统目前坐落在金属件厂东南侧,厂房与南围栏间的通道上。处于占用通道的状态,消防检查不达标。			
更换附件(包括文件资料): 无			
验收评价	外观	雨棚拆除,混凝土基础拆除	
	性能	---	
	试用结论	---	
	其他	无	
采购员签字		维修厂家签字	
使用部门签字			
验收人员			年 月 日

