



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2021.03.25

编号:

申请部门	设备部	申请日期	2021年03月25日
设备名称	消防泵/切割机电机/电泳循环泵/发泡模温机电机	设备编号	---
规格型号	15kw/0.75kw/2.2kw/2.2kw	维修数量	4台

【损坏现象及故障原因】

消防泵及切割机电机故障，线圈绕组损坏需委外维修。电泳车间循环泵异响，经排查线包老化严重，特此申请委外维修。

设备部负责人:

刘怀乐

使用部门负责人:

刘怀乐

【部门审核意见】

部门主管:

滕怀乐 2021.3.26

维修单位	预计维修费用	备注	
正达机电	1540元	含专票1%	
预计维修完成时间		经办人	滕怀乐
主管副总审核	签字: <i>滕怀乐</i> 2021年3月26日		
总经理审批	签字: _____ 年 月 日		



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2021.02.20

编号:

申请部门

设备部

申请日期

2021年02月20日

设备名称

三相异步电机(2)/消防备用泵(1)

设备编号

规格型号

JM-160(2)/7.5kW

维修数量

3台

【损坏现象及故障原因】

检修风机过程中,两台电机异响。经排查电机手动旋转阻力大,测量线圈阻值明显降低三相不平衡。消防备用泵(地下)线圈绕组损坏,特申请委外维修。

设备部负责人:

使用部门负责人:

【部门审核意见】

部门主管:

维修单位

预计维修费用

备注

正达机电

1850元

含专票1%

预计维修完成时间

经办人

滕怀乐

主管副总审核

签字:

2021年2月20日

总经理审批

签字:

年 月 日