



委外维修申请单

生效日期:2021.04.21

编号:

申请部门

设备部

申请日期

2021年04月21日

名称

供暖燃气管道

编号

规格型号

维修数量

【损坏现象及故障原因】

因焊接排烟烟筒做防雷接地，打接地桩过程中将地埋的供暖燃气管道划伤、漏气。立即切断阀门，联系燃气公司来现场进行确认。开挖后确认地埋 PE 管出现一处破损，需要重新对管路进行熔接施工，申请由燃气公司进厂施工。

设备部负责人:

[Signature]

使用部门负责人:

[Signature]

【部门审核意见】

通过-与燃气公司商谈,最终按650元.

部门主管:

[Signature] 2021/4/21

维修单位

预计维修费用

备注

沧州渤海新区新城盛德燃气有限公司

835.09 元 (预付 100%)

含税含安装

预计维修完成时间

1 天

经办人

滕怀乐

主管副总审核

签字:

[Signature] 2021/4/21

年 月 日

总经理审批

签字:

年 月 日