


### 固定资产验收单

生效日期: 2021年09月06日

编号:

合同编号	HDRH-20200511028	合同金额	302000 元
资产名称	混合气站改造及车间管道工程	资产型号	
资产类别	设备	资产编号	
供货单位	沧州昊大燃化工程有限公司		
<b>验收项目</b>			
设备照片及明细: 1. LAr 低温液体储罐 0.8MPa/15 立方, 一套 2. LAr 空温式汽化器 400 立方/小时, 一套 3. 混合气体配比柜 MIX-M200CT, 二套 4. Ar 减压系统 (双路减压), 一套 5. 气体缓冲罐 1 立方/0.8MPa, 一套 6. 设备安装工程 (管路安装改造及二氧化碳储罐设备移装, 低温储罐基础土建含雨棚)	是否有与合同相符	是	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
	设备在安装调试、试用过程中的情况	1. 连接管道外观完好, 焊接接头、阀门及法兰处连接牢固, 无漏气现象。管道布局合理, 安装支座牢固。仪表、安全阀检验合格。提供资料满足特种设备使用登记要求。 2. 设备在安装调试过程中状态稳定, 设备功能、性能满足技术要求。 3. 预留一处二氧化碳供气接口, 便于后期使用。	
验收结果	合格 合格		
参加验收人员签名			
设备安装完成时间	2021年3月	验收日期	2021年9月06日
设备存放地点	金属件厂(厂房东南外侧)	固定资产归口管理部门负责人	