








验收单

生效日期:2021.11.26

编号:

名称	发泡冷水机/电焊机冷水机	设备/工装型号	CA15/DIC010ASH-LB2
固定资产编号	--/HBGH-HJC32B-JQ-020	预计使用年限(月)	---
数量	2台	使用部门	发泡车间/焊接车间
维修厂家	黄骅市名泰日用电器维修店		
厂家地址	河北省黄骅市		
联系人/电话	15831894117		
原因:发泡车间冷水机故障,一组压缩机单元冷媒泄漏,不能启动。存在漏电需打压查找,修补焊漏点并补充冷媒。电焊机冷水机制冷不工作,机组过载,需维修并补充冷媒。			
更换附件(包括文件资料):无			
验收评价	外观	正常	
	性能	安装后设备运行正常	
	试用结论	满足现场使用需求	
	其他	---	
采购员签字	维修厂家签字		
使用部门签字	 		
验收人员	   年 月 日		