




河北合新力检测技术有限公司

安全阀校验报告

报告编号 HXL/BG-2023-L-1445

使用单位	河北光华荣昌汽车零部件有限公司		
单位地址	河北黄骅开发区		
联系人	韩丙村	联系电话	15613770822
设备代码	未提供	安装位置	储气罐
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A28H-16
公称通径	50 mm	产品编号	1141
工作压力	0.7 MPa	工作介质	压缩空气
要求整定压力	1.0 MPa	执行标准	TSG ZF001-2006
校验方式	离线	校验介质	空气
整定压力	1.0 MPa	密封试验压力	0.9 MPa
校验结果	合格		
<p>维修检修情况说明：</p> <p>该安全阀整定后开启压力为 1.0 MPa 该安全阀校验合格，符合要求。为确保安全阀灵敏可靠，请在使用中请按要求做好检查工作。</p> <p>本次校验严格执行中华人民共和国国家标准《安全阀》TSG ZF001-2006。</p>			
校验日期	2023-03-21	下次校验日期	2024-03-20
校验： 	日期：2023-03-21	检验机构核准编号：TS7813073-2026  (校验机构校验专用章) 2023年03月21日	
审批： 	日期：2023-03-21		

本机构提供安全阀在线校验服务。业务咨询电话：15511755439、13831784573
 报告查询电话：15128779565



扫描全能王 创建