


DL/T 1476-2015	安全用具试验记录		
使用单位	河北光华荣昌汽车部件有限公司		
产品名称	接地线、棒	电压等级	10KV
生产日期	-	天气	晴
绝缘电阻 MΩ	∞	温度	25℃
数量	2组	湿度	52%
泄漏电流	交流耐压(KV) 1分钟		
	45		
外观检查:			
完好			
结论:			
合格			
说明:			




试验人员:

审核:

试验日期: 2023年4月16日



安全用具试验记录

SL/T 1476-2015	河北光华荣昌汽车部件有限公司		
使用单位	验电器	电压等级	10KV
产品名称	.	天气	晴
生产日期		温度	25℃
绝缘电阻 MQ	∞	湿度	52%
数量	1支	交流耐压(KV) 1分钟	
泄漏电流	45		
外观检查:	完好		
结论:	合格		
说明:			

试验人员:


审核:

试验日期: 2023年4月16日



安全用具试验记录

DL/T 1476-2015	河北光华荣昌汽车部件有限公司		
使用单位	绝缘靴	电压等级	35KV
产品名称	-	天气	晴
生产日期	5000	温度	25℃
绝缘电阻 MΩ	1 双	湿度	52%
泄漏电流	交流耐压(KV)	1 分钟	泄漏电流 (mA)
	15		≦6
外观检查:	完好		
结论:	合格		
说明:			




试验人员:

审核:

试验日期: 2023年4月16日



安全用具试验记录

DL/T 1476-2015	河北光华荣昌汽车部件有限公司		
使用单位	绝缘靴	电压等级	20KV
产品名称	-	天气	晴
生产日期		温度	25℃
绝缘电阻 MΩ	5000	湿度	52%
数量	1 双	交流耐压(KV) 1 分钟	泄漏电流 (mA)
		15	≦6
外观检查:	完好		
结论:	合格		
说明:			

试验人员:

审核:

试验日期: 2023 年 4 月 16 日

