

工作联系函

通知

申请

通报

报告

主题：关于购买危化库防火门的申请说明

<p>会 签 栏</p>	<p>黄骅市经济开发区应急管理局分局一行安全专家来我公司检查发现，危险化学品库房若干项问题不符合安全要求，其中重点说明危化库库房应采用防火门安装，目前我公司采用普通木门，不符合防火要求，此项问题被市局列为重点挂牌督办问题，并要求我单位于5月10日安装完毕，费用为4000左右，包括安装费用，请领导审批！</p>	
<p>文件抄送： 公司各部门</p> <p>2. 签字位置对 应会签栏内文 字上方</p>	<p style="text-align: center;">费用承担 { 金钢件: 1000元 门体: 2000元 门框: 1000元</p> <p style="text-align: center;">李永超</p> <p style="text-align: center;">5/8</p>	
<p>申请人：赵李峰</p>	<p>审核：李永超</p>	<p>批准：李永超</p>
<p>会签意见：</p>		