



工作联系函

 通知

 申请

 报告

 考核

主题：关于消防设施维修的申请

会签栏	<p>公司领导：</p> <p>我司在4月1日进行消防栓试水时，喷涂车间消防栓再次损坏漏水，当天中午安环科紧急联系维修公司进行维修，维修后再次试水下一点位又出现漏水情况，经排查发现喷涂车间漏水点源自消防栓后弯头，试水时一个个损坏是因有泄水点导致管内压力下降，在更换后则压力增长，弯头锈蚀严重导致承受不住压力导致，此次共计维修消防栓3个，产生费用1500元。</p> <p style="text-align: right;">请领导批准！</p>	
文件抄送：		
公司各部门		
2.签字位置对应		
会签栏内文字上		
方		
发起部门：	编制：	审核：
批准：		签批日期：

