

工作联系函

通知

申请

报告

考核

主题 :关于可燃气体报警切断装置更换的申请

会 签 栏	<p>公司领导:</p> <p>在 3 月 28 日安环科月度巡查中发现喷涂车间可燃气体报警切断装置无法正常使用, 该问题项为重大安全隐患。</p> <p>根据《中华人民共和国安全生产法》规定: 企业存在重大安全隐患带病运行, 一经发现, 责令停产停业整顿并处 5 万至 20 万元罚款。</p> <p>安环科立即联系盛德燃气公司咨询进行更换该装置, 考虑到安装后期需盛德燃气公司验收, 建议使用盛德燃气下属公司, 黄骅市兄弟安装工程有限公司报价为 16000 元。</p>	
文件抄送:		
公司各部门		
2.签字位置对应		
会签栏内文字上		
方	请领导批准!	
发起部门: 安环科	编制: <i>王利敏</i>	审 核: <i>刘 强 志</i>
批 准:	<i>李 芳 3/31/15</i>	签批日期:

