

燃气压力报警设备安装验收单

建设单位	河北光华荣昌汽车部件有限公司
施工单位	黄骅市兄弟工程安装有限公司
工程名称	可燃气体报警设备安装
维修内容	
1	6路可燃气体报警器探头安装
2	6路可燃气体报警器控制箱安装
3	报警探头与控制箱及切断阀连锁联动调试
验收意见	经现场验收，探头与主机及切断阀连锁正常，可实现燃气泄露后报警并控制切断阀切断燃气供应。
建设单位签字：	刘路书 张宝珍
施工单位签字：	张宝珍
日期：	2025 年 4 月 6 日

