



工作联系函

 通知

 申请

 报告

 考核

主题：关于车间内消防设施维修的申请

会 签 栏	<p>公司领导：</p> <p>经 3 次消防试水，目前车间内消防栓栓头多处出现漏水情况，安环科、物业部以及三方公司多次打压检查，共发现漏水点 15 处，因锈蚀造成的无法开启、无法闭合的 51 处，消防栓栓头本为易损件，会随着使用年限出现锈蚀，锈蚀过大则或造成无法开启、无法闭合、栓头漏水的情况，这一情况直接导致消防管道无法保压、车间内消防栓持续漏水、部分消防栓无法正常使用等情况，现申请更换，更换费用为 15000 元，</p> <p style="text-align: right;">请领导批准！</p>	
<p>文件抄送：</p> <p>公司各部门</p> <p>2. 签字位置对应</p> <p>会签栏内文字上</p> <p>方</p>		
发起部门：安环科	编制：刘 强 杰	审 核：
批 准：	签批日期：	

