

安全阀校验报告

报告编号：TH2025-FD2-4491

使用单位	长春光华荣昌汽车部件有限公司		
单位地址	吉林省长春市绿园区自主大路 1951 号		
联系人	许立国	联系电话	19969507324
安全阀出厂编号	0869	安装位置	储气罐
安全阀类型	<input checked="" type="checkbox"/> 弹簧式 <input type="checkbox"/> 先导式 <input type="checkbox"/> 重锤式	安全阀型号	A28H-16 DN25
工作压力	0.80MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.84MPa	执行标准	T SG ZF001-2006 GB/T12243
校验方式	离线校验	校验介质	氮气
整定压力	0.84MPa	密封试验压力	0.76MPa
校验结果	合格		
维护检修情况说明： 安全阀制造单位：青岛汇丰阀门 委托书编号：0479 校验记录编号：TH2025-FD2-4491 校验编号：04707			
校验日期	2025 年 6 月 30 日	下次校验日期	2026 年 6 月 29 日
校验员	 日期：2025 年 6 月 30 日	校验机构核准编号：TS74022024-2028 (校验机构校验专用章) 	
审批	 日期：2025 年 6 月 30 日		

- 注：1、安全阀每年至少校验一次，并应在特种设备运行有效期之内。
 2、安全阀开启后或运行中发现问题应及时校验。
 3、检验机构电话：13843046127；0431-84491766
 4、本安全阀技术参数、安装位置由使用单位提供。
 5、本次校验只对整定压力负责。
 6、检测机构地址：长春市二道区乐群街与东新路交汇。
 7、使用单位确认。