



## 工作联系函

 通知

 申请

 报告

 考核

主题：关于电梯维保及检测的申请

<p>会签栏</p>	<p>公司领导：</p> <p>根据《市场监督管理局特种设备法》《电梯维护保养安全管理规范》中的（DB36/T785-2019）规定，我司电梯需每年由特检院检测一次并出具检测报告，但因该电梯对讲不通且溜车电瓶损坏，无法过检，现与美杭电梯沟通并进行维修报价，费用如下：</p> <p><b>From 自：河北美杭电梯安装有限公司</b> <b>Sub 主题：关于河北光华汽车零部件有限公司更换对讲与溜车电瓶</b></p> <p><b>感谢贵司选择我司的产品及服务！</b></p> <p>我司维保人员在对我司电梯维修过程中发现该电梯对讲不通和溜车电瓶损坏，存在安全隐患。对讲不通原因是该司设备通讯故障，设备需更换。溜车电瓶原因是年份过长供电电压达不到要求的24V，需更换，为保证电梯正常运行，请贵司尽快更换。我司针对贵司电梯运行情况特做出如下报价：</p> <p>报价：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>位置</th> <th>单价</th> <th>数量</th> <th>总价</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>无线对讲</td> <td>车间</td> <td>1850</td> <td>1套</td> <td>1850</td> </tr> <tr> <td>溜车电瓶</td> <td>车间</td> <td>350</td> <td>2个</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td colspan="4">合计大写：贰仟伍佰伍拾元整</td> <td>¥：2550元</td> </tr> </tbody> </table> <p>备注：以上报价包含材料费、人工费、运费及税金等全部费用。我司对以上产品进行自更换完成后为期12个月的质量保证。</p> <p style="text-align: right;">河北美杭电梯安装有限公司 2025年5月19日</p> <p style="text-align: right;">请领导批准！</p>	名称	位置	单价	数量	总价	无线对讲	车间	1850	1套	1850	溜车电瓶	车间	350	2个	700	合计大写：贰仟伍佰伍拾元整				¥：2550元
名称	位置	单价	数量	总价																	
无线对讲	车间	1850	1套	1850																	
溜车电瓶	车间	350	2个	700																	
合计大写：贰仟伍佰伍拾元整				¥：2550元																	
<p>文件抄送：</p> <p>公司各部门</p> <p>2. 签字位置对应会签栏内文字上方</p>																					
发起部门：安环科	编制：王明敏	审核：刘璐																			
批准：王明敏	签批日期：																				

