

工作联系函

通知 申请 报告 考核

主题：关于宿舍及厂房空调维修及按装申请

会 签 栏	<p>公司领导：</p> <p style="text-align: center;">宿舍及厂房老旧空调 7 台维修，北京转来 9 台空调拆装，项目及费用如下：</p> <p>一；空调维修</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>位置</th> <th>故障</th> <th>维修事项</th> <th>费用</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>金属件质办</td><td>漏水</td><td>3 匹柜机漏水</td><td>100</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>金属件生办南</td><td>不制冷</td><td>更换电容充氟</td><td>150+150</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>203 宿舍</td><td>不制冷</td><td>换电机</td><td>350</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>金属件库办</td><td>不制冷</td><td>3 匹换四通阀加氟</td><td>600</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>金属件生办北</td><td>不制冷</td><td>加氟</td><td>150</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>中央空调</td><td>温度显示有偏差</td><td>12 个传感器</td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>301 宿舍</td><td>不制冷</td><td>四通阀加氟吊车</td><td>450+200</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>二；北京转来 9 台空调拆装</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>位置</th> <th>故障</th> <th>维修事项</th> <th>费用</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>7</td><td>喷涂车间</td><td>不制冷</td><td>拆装空调加氟挂板</td><td>370</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>110 宿舍</td><td>新加</td><td>按装挂机加氟挂板打眼</td><td>340</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>103 宿舍</td><td>外机坏</td><td>拆装外机加氟</td><td>150+150</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>金属件库办</td><td>不制冷</td><td>按装挂机加氟挂板</td><td>200+150+20</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>金属件生办</td><td>不制冷</td><td>按装挂机加氟挂板</td><td>120+150+20</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>金属件质办</td><td>加装</td><td>按装加加氟挂板</td><td>120+150+20</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>餐厅</td><td>新加；更换</td><td>拆 3 台挂机，按 4 台挂机，打眼一个，4 套挂板，4 台加氟遥控</td><td>240+480+50+80+600+20</td><td></td></tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: center;">5370</td> <td style="text-align: center;">优惠后</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4900</td> </tr> </tbody> </table> <p>请领导批示！</p>	序号	位置	故障	维修事项	费用	备注	1	金属件质办	漏水	3 匹柜机漏水	100		2	金属件生办南	不制冷	更换电容充氟	150+150		3	203 宿舍	不制冷	换电机	350		4	金属件库办	不制冷	3 匹换四通阀加氟	600		5	金属件生办北	不制冷	加氟	150		6	中央空调	温度显示有偏差	12 个传感器	60		7	301 宿舍	不制冷	四通阀加氟吊车	450+200		序号	位置	故障	维修事项	费用	备注	7	喷涂车间	不制冷	拆装空调加氟挂板	370		8	110 宿舍	新加	按装挂机加氟挂板打眼	340		9	103 宿舍	外机坏	拆装外机加氟	150+150		10	金属件库办	不制冷	按装挂机加氟挂板	200+150+20		11	金属件生办	不制冷	按装挂机加氟挂板	120+150+20		12	金属件质办	加装	按装加加氟挂板	120+150+20		13	餐厅	新加；更换	拆 3 台挂机，按 4 台挂机，打眼一个，4 套挂板，4 台加氟遥控	240+480+50+80+600+20			合计	5370	优惠后		4900
序号	位置	故障	维修事项	费用	备注																																																																																																		
1	金属件质办	漏水	3 匹柜机漏水	100																																																																																																			
2	金属件生办南	不制冷	更换电容充氟	150+150																																																																																																			
3	203 宿舍	不制冷	换电机	350																																																																																																			
4	金属件库办	不制冷	3 匹换四通阀加氟	600																																																																																																			
5	金属件生办北	不制冷	加氟	150																																																																																																			
6	中央空调	温度显示有偏差	12 个传感器	60																																																																																																			
7	301 宿舍	不制冷	四通阀加氟吊车	450+200																																																																																																			
序号	位置	故障	维修事项	费用	备注																																																																																																		
7	喷涂车间	不制冷	拆装空调加氟挂板	370																																																																																																			
8	110 宿舍	新加	按装挂机加氟挂板打眼	340																																																																																																			
9	103 宿舍	外机坏	拆装外机加氟	150+150																																																																																																			
10	金属件库办	不制冷	按装挂机加氟挂板	200+150+20																																																																																																			
11	金属件生办	不制冷	按装挂机加氟挂板	120+150+20																																																																																																			
12	金属件质办	加装	按装加加氟挂板	120+150+20																																																																																																			
13	餐厅	新加；更换	拆 3 台挂机，按 4 台挂机，打眼一个，4 套挂板，4 台加氟遥控	240+480+50+80+600+20																																																																																																			
	合计	5370	优惠后		4900																																																																																																		
<p>文件抄送：</p> <p>公司各部门</p> <p>2.签字位置对应</p> <p>会签栏内文字上</p> <p>方</p>																																																																																																							
发起部门：物业部	编制：董岗生	审核：																																																																																																					
批准：	签批日期：																																																																																																						

