

工作联系函

 通知

 申请

 报告

 通报

主题：关于模具车间水泵采购申请

会签栏	<p>公司领导：</p> <p>一、事件描述</p> <p>模具车间水泵漏水故障维修，拆解水泵更换新的机械密封后还是有渗水。因水泵电机转子轴（转子和轴为一体）经水锈腐蚀严重，水封不能完全封水故渗水。鉴于此情况，建议更换新泵，此泵作为应急使用。</p>	
		
<p>文件抄送： 公司各部门</p> <p>2. 签字位置 对应会签栏 内文字上方</p>	<p>预计费用：850 元左右</p> <p style="text-align: right;">请领导批准！</p>	
发起部门：制造技术部	编制：	审核：
复核：		
批准：		